

5. Sportanlagen, Sporteinrichtungen						
5.1 Sporthalle				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
<b>Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.6 Flucht-Rettungswege/Notausgänge</li> <li>▪ 2.7 Brandschutz</li> <li>▪ 5.3 Sportunterricht</li> <li>▪ 10 Raumklima</li> <li>▪ 11 Sanitärräume</li> </ul>						
1	<p>Sind die Nutzungsmöglichkeiten (Sportarten, Ballspiele) in der Sporthalle auf die Größe der Sporthalle abgestimmt?</p> <p>Sind erforderliche Nutzungseinschränkungen erlassen worden und werden sie beachtet?</p>		DIN 18032-1			
2	<p>Bestehen Verhaltensregeln für das Benutzen der Sporthalle, Sportgeräte, Sporteinrichtungen?</p> <p>Hängt eine Hallenordnung an geeigneter Stelle aus?</p>		GUV-V A1			
3	<p>Ist der Sporthallenboden nachgiebig und trittsicher?</p> <p>Ist der Sportboden frei von Beschädigungen?</p> <p>Schließen die Deckel von Bodenöffnungen bündig mit der Bodenoberfläche ab und lassen sie sich nicht verschieben?</p>		DIN 18032-2			

5.1 Sporthalle				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
4	Werden auf den Sportboden abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel eingesetzt?  - Beachtung der Pflegeanleitung des Sportbodenherstellers		DIN 18032-2			
5	Sind für die jeweiligen markierten Spielfelder ausreichende Sicherheitsabstände zu den Hallenwänden oder fest eingebauten Sportgeräten vorhanden?		DIN 18032-1			
6	Sind die Hallenwände bis in 2 m Höhe über dem Boden ebenflächig, geschlossen, splitterfrei und frei von rauen Oberflächen?  - Anforderungen gelten sinngemäß auch für Türen und Tore		GUV-V S1 GUV-SI 8044 DIN 18032			
7	Sind die Oberflächen von Hallenstirnwänden bis zu einer Höhe von 2 m mit fest angebrachtem nachgiebigem Material (Prallschutz) abgedeckt?  Beachte : - Stützen im Hallenbereich in Prallschutz einbeziehen - bei Mehrfeldhallen auch Hallenlängswände mit nachgiebigem Material verkleiden		GUV-V S1 DIN 18032-1			

5.1 Sporthalle				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
8	Haben Ballfangnetze zum Schutz von Personen und Einrichtungen Maschenweiten von $\leq 40$ mm und enden sie bündig?		DIN 18032-1			
9	Schließen Türen, Tore und Fenster hallenwandbündig ab und schlagen nicht in die Halle hinein?		DIN 18032-1			
10	Sind die Geräteraumtore so gestaltet, dass sie gefahrlos benutzt werden können?  Hinweise zur sicheren Gestaltung sind in GUV-V S1 enthalten.		GUV-V S1 DIN 18032-1			
11	Werden die Sportgeräte im Geräteraum geordnet und übersichtlich aufbewahrt (Stellplan) und gegen Umkippen oder Herunterfallen gesichert?		GUV-V A1			
12	Sind die Leuchten in Geräteraumen stoßfest ausgeführt?		DIN 18032-1			
13	Sind für den Einbau von Sportgeräten die Sicherheitsabstände eingehalten? - z. B. für Basketballgeräte, Sprossenwände, Kletterstangen, Klettertaue usw.  Werden bei der Aufstellung für Turngeräte hindernisfreie Bereiche beachtet? z. B. Barren, Schwebebalken, Spannreck usw.		DIN 18032-6 DIN 18032-1			

<b>5.1 Sporthalle</b>				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
14	Sind Tore für Ballspiele gegen Kippen gesichert (feste Verankerung)?		DIN EN 748 u.749			
15	Sind an Toren für Ballspiele, an Basketballgeräten und Klettertauanlagen die erforderlichen Warnschilder angebracht?		DIN EN 748 u. 749 DIN EN 1270 DIN 7911-2			
16	Sind elektromotorisch betriebene Hebevorrichtungen für Sport- und Spielgeräte Mit einer Sicherheitsvorrichtung oder –bremse ausgerüstet?  Sind die Bedienungselemente so angeordnet, dass vom Bedienungsstandort aus die elektromotorisch hochziehbaren Geräte einsehbar sind?		DIN 7892			
17	Sind Bauelemente und Einrichtungen (z. B. Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Fenster, Leuchten, Verglasungen, Schalter, Uhren usw.) ballwurfsicher?		DIN 18032			
18	Ist die Beleuchtung ausreichend, gleichmäßig und blendfrei?  - Sporthalle mind. 300 lx		DIN EN 12193			

5.1 Sporthalle				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
19	Sind die Notausgangstüren gekennzeichnet, freigehalten und jederzeit von innen ohne fremde Hilfsmittel leicht zu öffnen? Ist ein zweiter Rettungsweg vorhanden?		ArbStättV			
20	Ist an einer zentralen, jederzeit zugänglichen Stelle mind. 1 Verbandskasten Typ C nach DIN 13 157 vorhanden?		ArbStättV ASR 39/1,3 GUV-SI 8065			
21	Ist für Notfälle eine Meldeeinrichtung (fest oder mobil) und ein Notrufnummernverzeichnis vorhanden?		DIN 18032-1			
22	Werden alle Sporteinrichtungen und -geräte regelmäßig durch befähigte Personen geprüft?  Sind die Prüfungen dokumentiert?		GUV-SI 8044 BetrSichV			
23	Sind die Fußböden in den Sanitärräumen mit rutschhemmenden Belägen ausgeführt?  - Umkleieräume mind. Bewertungsgruppe A - Waschräume mind. Bewertungsgruppe B - Duschräume mind. Bewertungsgruppe B		GUV-I 8527			