

5.5 Schulhallen- oder Therapiebäder				Bearbeite:		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.3 Wände, Stützen ▪ 2.5 Verglasungen ▪ 2.6 Flucht-Rettungswege/Notausgänge ▪ 2.7 Brandschutz ▪ 3.2.1 Fachbereich Chemie (bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen) ▪ 9 Umgang mit Arbeitsmitteln, Prüfungen ▪ 11. Sanitärräume 						
1	Sind Verhaltensregeln für die Benutzung der Einrichtung aufgestellt worden?		Erlass „Sicherheitsmaßnahmen im Schulsport“			
2	Werden Stolperstellen und Wasseransammlungen vermieden?		ArbStättV GUV-R 1 / 111 GUV-I 8527			
3	Sind Fußböden rutschhemmend? - Die Bewertungsgruppen sind in den Regeln GUV-R 1/111 und GUV-R 181 enthalten		ArbStättV GUV-R 1 / 111 GUV-I 8527 GUV-R 181			
4	Sind die Unterkanten der Türen so gestaltet, dass Fußverletzungen vermieden werden? z. B. abgerundet, elastische Profile, genügend Freiraum		GUV-I 8527 GUV-R 1 / 111			
5	Ist die Kennzeichnung der Wassertiefe in unmittelbarer Nähe des Beckenrandes deutlich lesbar angebracht?		GUV-R 1 / 111			
6	Sind Beckenausstiege in ausreichender Anzahl vorhanden und sicher begehbar?		GUV-R 1 / 111			

5.5 Schulhallen- oder Therapiebäder				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
7	Sind bei keramischen Treppen die Vorderkanten der Trittstufen farblich markiert?		GUV-R 1 / 111			
8	Sind im Becken geeignete Festhaltungsmöglichkeiten vorhanden?		GUV-R 1 / 111			
9	Sind Einrichtungen und Einbauten unter der Wasseroberfläche so angeordnet oder gekennzeichnet, dass Verletzungen vermieden werden?		GUV-R 1 / 111			
10	Sind Öffnungen im Beckenbereich nicht größer 8 mm (einschl. Zu- und Abläufe)?		GUV-R 1 / 111			
11	Sind Treppen mit mehr als 4 Stufen, in nassbelasteten Barfußbereichen mit mehr als 2 Stufen, durch Handläufe, Geländer oder Absturzsicherungen (Höhe mind. 1 m) gesichert?		GUV-R 1 / 111			
12	Sind Rettungsgeräte (z. B. Stangen, Ringe) vorhanden?		GUV-R 1 / 111			

5.5 Schulhallen- oder Therapiebäder				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
13	Sind die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den zu erwartenden besonderen Umgebungseinflüssen entsprechend beschaffen? z. B. Beleuchtung, Steckdosen, elektrisch betriebene Hilfsmittel		GUV-R 1 / 111			
14	Sind Technikbereich und Anlagen zur Wasseraufbereitung (Chlorungsanlage) für Schüler und unbefugte Personen gegen Zugang gesichert?		§ 8 GefStoffV § 9 GUV-V A1			
15	Erfolgt die Lagerung der Chemikalien in verschlossenen und belüftbaren Räumen?		GefStoffV GUV-V D5			