

Lfd. Nr.	Fragen zur Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung	ja/nein entfällt	Bemerkungen/ Maßnahmen	Rechtsgrundlage
A	Prüfbedürftige Einrichtungen			
1	War die letzte Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlage innerhalb der letzten 4 Jahre (liegt ein Prüfprotokoll vor)?			§ 5 GUV-V A3
2	War die letzte Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte innerhalb der letzten 2 Jahre (Prüfprotokoll)?			§ 5 GUV-V A3 GUV-I 8524
3	Werden Fehlerstromschutzschalter (RCD alt FI) alle 6 Monate durch den Betreiber auf einwandfreie Funktion geprüft?			§ 5 GUV-V A3
4	Werden die Feuerlöscher alle 2 Jahre durch einen Sachkundigen überprüft?			§ 22 GUV-V A1
5	Liegt ein Prüfprotokoll der Brandverhütungsschau vor? (freiwillig)			BrdverhschauVO M-V
6	Werden die Brandmeldeanlage/ Hausalarmanlage und Rauchabzugsanlage regelmäßig durch eine befähigte Personen kontrolliert?			§ 22 GUV-V A1 BetrSichVO
7	Wird eine vorhandene Blitzschutzanlage regelmäßig durch einen Sachkundigen überprüft (Blitzschutzklasse III alle 4 Jahre)?			§ 22 GUV-V A1 DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3
8	Werden Lasten- und Personenaufzüge regelmäßig durch eine befähigte Person überprüft? (Prüfung ist keine Wartung)			BetrSichVO
9	Werden die Spiel- und Sportgeräte jährlich durch einen Sachkundigen überprüft?			§ 28 GUV-V S2 DIN EN 1176-1
10	Wird die Sicherheitskennzeichnung regelmäßig, mindestens alle 2 Jahre, überprüft?			§ 20 GUV-V A8