

2. Allgemeine Anforderungen an bauliche Einrichtungen						
2.1 Treppen, Geländer, Umwehungen, Brüstungen				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
1	Sind Treppenstufen auf der gesamten Fläche rutschhemmend oder mind. im Bereich der Vorderkante durch rutschhemmende Materialien gesichert? Sind die Stufenkanten gefast oder leicht gerundet?		ArbStättV ASR 17/1,2 GUV-V S1 GUV-R 181			
2	Sind die Stufenmaße im gesamten Verlauf gleichmäßig? - Stufenhöhe zwischen 15 und 17 cm - Auftrittsbreite zwischen 28 und 31 cm		GUV-V S1 GUV-I 561			
3	Beträgt bei Treppen mit gebogenen Läufen die Auftrittsbreite der Stufen - an der schmalsten Stelle mind. 23 cm und 1,25 m von der inneren Treppenwange entfernt max. 40 cm?		GUV-V S1 GUV-I 561 DIN 58125			
4	Sind die Treppenstufen gut erkennbar? - z. B. durch Markierungen und /oder Beleuchtungen		GUV-V S1			
5	Haben die Treppen an beiden Seiten Handläufe ohne freie Enden? Ist der innere Handlauf über die Treppenabsätze fortgeführt?		GUV-V S1 DIN 58125			

2.1 Treppen, Geländer, Umwehungen, Brüstungen				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
6	Sind Sitzstufenanlagen oder Aufenthaltsbereiche, die 0,30 m bis 1 m über einer anderen Fläche liegen und bei denen Absturzgefahr besteht, ausreichend gesichert?		GUV-V S1			
7	Sind Absturzsicherungen (Geländer, Umwehungen, Brüstungen) mindestens 1 m hoch? - bei Absturzhöhen über 12 m – Absturzsicherung mindestens 1,10 m hoch		ArbStättV ASR 12/1-3 GUV-V S1			
8	Sind die Absturzsicherungen sicher gestaltet und verleiten sie nicht zum Rutschen, Klettern, Aufsitzen und Ablegen von Gegenständen?  Hinweise zur sicheren Gestaltung sind im § 8 GUV-V S1 enthalten.		GUV-V S1			
9	Ist über Aufenthaltsbereichen das Durchschieben von Gegenständen im Fußbereich von Treppenpodesten verhindert? - z. B. durch Aufkantungen, Fußleisten mind. 5 cm hoch		ArbStättV ASR 12/1-3			