

2.6 Flucht- und Rettungswege, Notausgänge				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
1	Sind Fluchtwege und Notausgänge in ausreichender Anzahl und erforderlichen Abmessungen vorhanden?		ArbStättV BASchulR			
2	Führen Fluchtwege und Notausgänge möglichst auf kurzem Weg ins Freie oder in einen gesicherten Bereich?		ArbStättV			
3	Sind Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge nicht eingengt oder verstellt?		ArbStättV			
4	Sind für jeden Unterrichtsraum in demselben Geschoss zwei voneinander unabhängige Rettungswege vorhanden? - ausgenommen sind ein- und zweigeschossige Schulen mit weniger als 300 m ² Geschossfläche im Obergeschoss		BASchulR			
5	Sind in Fachräumen mit erhöhter Brandgefahr (z. B. Chemie, Werken) mindestens zwei sichere Fluchtmöglichkeiten (Türen, Notausstiegsfenster) vorhanden?		GUV-V S1			
6	Sind die Fluchtwege und Notausgänge deutlich und dauerhaft gekennzeichnet (langnachleuchtende Kennzeichnung oder Sicherheitsbeleuchtung entsprechend BASchulR)?		ArbStättV ASR A1.3 GUV-V A8			

2.6 Flucht- und Rettungswege, Notausgänge				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
7	Schlagen Türen von Notausgängen und Türen im Verlauf von Rettungswegen in Fluchtrichtung auf? - Türen von Unterrichtsräumen mit mehr als 40 Benutzern oder mit erhöhter Brandgefahr müssen in Fluchtrichtung aufschlagen		ArbStättV GUV-V S1 BASchulR			
8	Lassen sich Türen von Notausgängen und Türen im Verlauf von Rettungswegen von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen?		ArbStättV ASR A 2.3			
9	Sind selbstschließende Rauch- und / oder Brandschutztüren funktionsfähig? Werden Rauch- oder Brandschutztüren nicht blockiert, z. B durch Keile?		ArbSchG GUV-V A1			
10	Ist für den Gefahrenfall ein Flucht- und Rettungsplan aufgestellt worden? Ist der Plan aktuell, übersichtlich und ausreichend groß (mind. A3- Format) und wurden bei der Erstellung die Gestaltungsgrundsätze beachtet?		ArbStättV GUV-V A8 DIN 4844-3			
11	Hängen Flucht- und Rettungspläne an geeigneten Stellen und lagerichtig aus?		ArbStättV GUV-V A8 DIN 4844-3			