

| <b>2.7 Brandschutz</b> |  |           |   | Bearbeiter :         |                         | Datum :                    |
|------------------------|--|-----------|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Nr.                    | Prüfkriterium  | ja / nein | Rechtsgrundlagen<br>Schutzziel                        | Handlungs-<br>bedarf | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung<br>Wer / Wann |
| 1                      | Sind Flure und Treppenräume frei von vermeidbaren Brandlasten?<br>- z. B. Mobiliar   |           | ArbStättV<br>LBauO M-V                                |                      |                         |                            |
| 2                      | Ist in der Einrichtung :<br>- ein Alarmplan,<br>- eine Brandschutzordnung und<br>- ein Feuerwehrplan vorhanden?  |           | ArbStättV<br>GUV-VA1<br>BASchulR                      |                      |                         |                            |
| 3                      | Werden mindesten zwei Alarmübungen im Schuljahr durchgeführt?<br><br>Werden zusätzliche Maßnahmen für die Evakuierung behinderte Schüler vorgehalten?              |           | Erlass „Unfallverhütung und Sicherheit im Unterricht“ |                      |                         |                            |
| 4                      | Ist eine stromunabhängige Alarmierungsanlage vorhanden?<br><br>Ist keine stromunabhängige Alarmierungsanlage vorhanden, muss eine Ersatzlösung vorgehalten werden. |           | BASchulR  |                      |                         |                            |
| 5                      | Unterscheidet sich das Alarmsignal deutlich vom täglichen Stunden- und Pausensignal und ist es in jedem Unterrichtsraum zu hören?                                  |           | BASchulR  |                      |                         |                            |

| <b>2.7 Brandschutz</b> |   |           |                                   | Bearbeiter :         |                         | Datum :                    |
|------------------------|---|-----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Nr.                    | Prüfkriterium   | ja / nein | Rechtsgrundlagen<br>Schutzziel    | Handlungs-<br>bedarf | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung<br>Wer / Wann |
| 6                      | Sind in der Schule und in den Fachunterrichtsräumen mit erhöhter Brandgefahr geeignete Feuerlöscheinrichtungen bzw. Löschmittel in ausreichender Anzahl vorhanden?<br><br>- Chemie - Pulverlöscher, Löschsand, -decke<br>- Informatik - Löscher<br>- Küche mit Friteuse - geeigneter Löscher für Fettbrände |           | GUV-SI 8070<br>GUV-R 111          |                      |                         |                            |
| 7                      | Sind Personen in ausreichender Anzahl mit der Handhabung von Feuerlöscheinrichtungen vertraut gemacht worden?   |           | GUV-V A1<br>GUV-R 133             |                      |                         |                            |
| 8                      | Sind die Stellen, an denen sich Feuerlöscheinrichtungen befinden, gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet?  |           | ArbStättV<br>ASR A1.3<br>GUV-V A8 |                      |                         |                            |
| 9                      | Sind die Feuerwehrezufahrten gekennzeichnet und werden sie ständig freigehalten?  |           | LBauO M-V                         |                      |                         |                            |