

3.2.3 Lehrküche, Hauswirtschaft				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
<b>Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.2 Verkehrswege, Böden</li> <li>▪ 2.3 Wände, Stützen</li> <li>▪ 2.4 Fenster, Türen</li> <li>▪ 2.5 Verglasungen</li> <li>▪ 2.7 Brandschutz</li> <li>▪ 3.1 Einrichtungen in Unterrichtsräumen</li> <li>▪ 3.2 Fachunterrichtsräume/allgemein</li> <li>▪ 3.2.1 Fachbereich Chemie (bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen)</li> <li>▪ 9 Umgang mit Arbeitsmitteln, Prüfungen</li> <li>▪ 10 Raumklima</li> </ul>						
1	Werden bei der Lebensmittelverarbeitung besondere Verhaltensregeln beachtet und nur geeignete Arbeitsmittel benutzt?  - z. B. beim Arbeiten an Kochstellen, Schneiden mit Messern, Umgang mit Küchengeräten		GUV-SI 8042 BetrSichV			
2	Sind den Lehrkräften Vorschriften, wie die Lebensmittelhygiene-Verordnung und Infektionsschutzgesetz, bekannt?		IfSG LMHV GUV-SI 8042			
3	Sind geeignete Dunstabzugsanlagen vorhanden, mit denen Dünste und Wrasen Möglichst vollständig erfasst und abgeführt werden können?  Sind die Abluftanlagen mit Fettfangfiltern ausgerüstet?		GUV-R 111			

3.2.3 Lehrküche, Hauswirtschaft				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
4	Ist der Boden rutschhemmend (R 10)?  Besteht Gefälle, um Flüssigkeiten in Abflüsse ableiten zu können?  Sind Ablauföffnungen, -rinnen u.ä. Vertiefungen tritt- und kippicher, ausreichend belastbar und bodengleich abgedeckt?		GUV-R 111 GUV-R 181			
5	Sind die Arbeitsplätze so angeordnet, dass eine gegenseitige Gefährdung verhindert wird?  - Arbeitsplätze (Zeile, Block) zu Schrankzeile Abstand $\geq 1,20$ m - Arbeitsplätze Rücken an Rücken Abstand $\geq 1,50$ m		GUV-SI 8042 GUV-R 111 GUV-SI 8070			
6	Sind mind. 2 Handwaschbecken (Warmwasserversorgung) mit Seifenspender und Einmalhandtüchern vorhanden?  Wird ein zusätzlicher Schmutzwasserausguss vorgehalten?		GUV-SI 8070			
7	Sind Sammelbehälter für Lebensmittelabfälle im Freien oder in geeigneten Räumen aufgestellt, so dass von ihnen keine Gesundheitsgefährdungen ausgehen können?		GUV-R 111			