

6. Zusätzliche Anforderungen an sonstige Einrichtungen/Arbeitsplätze						
6.1 Bibliothek				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
1	Sind ausreichend breite Gänge vorhanden? - Verkehrswege 1,25 m - Nebengänge 0,75 m ?		GUV-R 1/428			
2	Sind Lagereinrichtungen bezüglich : - Standsicherheit, Bruchsicherheit Steifigkeit, Durchbiegung, Horizontalkräften sowie Fußboden- und Gebäudebelastung sicher ausgeführt und? Haben Schränke mit Schubkästen Ausziehsperrern?		ArbStättV GUV-R 1/428			
3	Sind Transportwagen, verfahrbare Regale und Schränke kippstabil und feststellbar?		GUV-R 1/428			
4	Sind für Lagerflächen ab 1,80 m Höhe geeignete Aufstiegshilfen (Leiter, Tritte) vorhanden?		GUV-V A1			