

7. Außenbereich						
7.1 Außenanlagen				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
1	Sind die Ausgänge des Schulgrundstücks so gestaltet, dass Schüler/innen nicht direkt in den Straßenverkehr hineinlaufen können? z. B. durch Geländer zwischen Schulgrundstück u. Fahrbahn		GUV-V S1			
2	Ist der Bodenbelag von Verkehrswegen im Freien bei Nässe rutschhemmend und sind Aufenthaltsbereiche so beschaffen, dass Verletzungen bei Stürzen möglichst vermieden werden?		GUV-V S1 GUV-R 181			
3	Sind die Verkehrs- und Fluchtwege ständig freigehalten?		ArbStättV			
4	Sind Verkehrswege im Freien ausreichend beleuchtet (mind. 5 lx)?		GUV-VS1			
5	Sind für das Abstellen von Fahrrädern auf dem Schulgelände sichere Einrichtungen und Zugangswege vorgesehen?		GUV-V S1			

7.1 Außenanlagen				Bearbeiter :		Datum :
Nr.	Prüfkriterium	ja / nein	Rechtsgrundlagen Schutzziel	Handlungs- bedarf	Bemerkungen / Maßnahmen	Realisierung Wer / Wann
6	Sind die Kanten von Wänden und Stützen bis in einer Höhe von 2 m ab Oberkante Standfläche so beschaffen, dass Verletzungsgefahren durch unbeabsichtigtes Berühren verhindert werden?		GUV-V S1			
7	Sind Absätze in Aufenthaltsbereichen, die 0,30 m bis 1 m über einer anderen Fläche liegen ausreichend gesichert? z. B. bei Sitzstufenanlagen		GUV-V S1			
8	Sind die Einfriedungen so gestaltet, dass Verletzungsgefahren für Schüler vermieden werden? - Vermeidung von spitzen, scharfkantigen oder hervorspringenden Teilen		GUV-V S1			