

## Prüfpflichtige Anlagen und Einrichtungen in Schulen

**Jeder Arbeitgeber, der Arbeitsmittel bereitstellt, muss im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung (§ 3 Betriebssicherheitsverordnung) Art, Umfang und Fristen notwendiger Prüfungen ermitteln und festlegen. Aufgrund besonderer betrieblicher Gegebenheiten können sowohl kürzere als auch längere Prüffristen Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sein.**

### **Hinweis:**

**Für alle durchgeführten Prüfungen müssen in der Schule Nachweise vorhanden sein. Die Unterlagen müssen auf Verlangen der zuständigen Behörden einsehbar sein.**

Einrichtungen	Prüffrist	Rechtsgrundlage	Prüfender
<b>1. Arbeitsmittel</b>			
Arbeitsmittel, allgemein	regelmäßig	BetrSichV, GUV-V A1	uP/SK
Schultafeln	1 J	GUV-SI 8016	uP/SK
Leitern, Tritte	regelmäßig	BetrSichV, GUV- I 521	uP/SK
persönliche Schutzausrüstung	regelmäßig	PSA-BV	uP/SK
<b>2. Elektrik und Beleuchtung</b>			
elektrische Betriebsmittel	1 J	GUV-V A3	Elektrofachkraft
elektrische Betriebsmittel/Bäder	6 Mon.	GUV-V A3	Elektrofachkraft
FI- Schutzschalter	6 Mon.	GUV-V A3	uP
elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	4 J	GUV-V A3, -SI 8070	Elektrofachkraft
Blitzschutzanlage (Schutzklasse III)	4 J	DIN EN 62305-3 VDE 0185-3	Elektrofachkraft
Beleuchtung, allgemein	3 J	BGR 131	SK
Sicherheitsbeleuchtung	3 J	AnIPrüfVO-MV	SV
Sicherheitsstromversorgung	3 J	AnIPrüfVO-MV	SV
<b>3. Naturwissenschaft</b>			
Flüssiggasanlage	4 J	GUV-SI 8070	SK
Erdgasanlage	12 J	GUV-SI 8070	SK
Chemikalien-, Sicherheitsschränke	regelmäßig	BetrSichV	SK
Druckgasflaschenschrank	regelmäßig	BetrSichV	SK
Laborabzüge	1 J	GUV- R 120, DIN 12924, DIN EN 14175-4	SK
Druckgasbehälter (überwachungsbedürftig)	nach Einstufung	BetrSichV	zugel. Überwachungsstelle
Druckgaskartuschen	regelmäßig	BetrSichV	uP
Not-Aus-Einrichtungen	6 Mon.	GUV-SI 8070	uP/SK

Einrichtungen	Prüffrist	Rechtsgrundlage	Prüfender
<b>4. Brandschutz</b>			
Feuerlöscher	2 J	GUV-R 133, ArbStättV	SK
selbsttätige Feuerlöschanlage	3 J	AnIPrüfVO-MV	SV
Steigleitung "nass"	1 J	DIN 14461 Teil 1	SK
Steigleitung "trocken"	2 J	DIN 14462 Teil 2	SK
Feststellanlagen an Brand- und Rauchschutztüren	regelmäßig	BetrSichV, ArbStättV	uP/SK
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen	3 J	AnIPrüfVO-MV	SV
Rauchabzugsanlagen	3 J	AnIPrüfVO-MV	SV
<b>5. Erste Hilfe</b>			
Verbandsmaterialien	regelmäßig	GUV-V A1, ArbStättV	uP
Erste-Hilfe-Rettungsgeräte	regelmäßig	GUV-V A1, ArbStättV	uP
Augenduschen, Handbrausen	monatlich	GUV-SR 2003, ArbStättV	uP
<b>6. Sport und Spiel</b>			
Sportgeräte	1 J	GUV-SI 8044	SK
Trennvorhänge	1 J	DIN 18032-4	SK/SV
Spielgeräte	1 J	GUV-SI 8017 DIN EN 1176-7	SK
elektromotor. Hebevorrichtungen für Sportgeräte	regelmäßig, Herstellerangabe beachten	DIN 7892, BetrSichV	SK
<b>7. Sonstiges</b>			
Sicherheitskennzeichnung	2 J	GUV-V A8	uP
raumluftechnische Anlage	regelmäßig	ArbStättV	SK
Aufzüge (überwachungsbedürftig)	nach Aufzugsart	BetrSichV	zugel. Überwachungsstelle
Chlorungsanlage /Bäder	1 J	GUV-V D5	SK

uP - unterwiesene Person  
SK - Sachkundiger bzw. befähigte Person  
SV - Sachverständiger bzw. zugelassene Überwachungsstelle

GUV - Vorschriften der Unfallkasse  
DIN - Normen, technische Standards  
BetrSichV - Betriebssicherheitsverordnung  
AnIPrüfVO-MV - Anlagenprüfverordnung Mecklenburg-Vorpommern  
ArbStättV - Arbeitsstättenverordnung  
PSA-BV - Verordnung über die Benutzung persönlicher Schutzausrüstung bei der Arbeit